

**ANNEXURE**

ENCLOSURE OF LETTER NO.- **7114** E/M-14EW-CE(E/M)-TC-15/24-25

Date:- **25.10.2024**

क्र० सं०	फर्म/निर्माता का नाम व रजिस्टर्ड पता	व्यवसायिक चिन्ह	मद की सक्षिप्त विशिष्टियां	केटेलाग/माडल संख्या/रेंज/विशिष्टियां	आई.एस.ओ०/बी.आई.एस. का सदंर्भ	अनुमोदित श्रेणी	पी० एस० संख्या/डी०एस०आर० संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	<b>M/s Orbit Wires India Pvt Ltd</b>  No. 36, Govindappa Naiken Street, Seven wells south, George Town, Chennai, Tamil Nadu-600001	<b>ORBIT</b> The Power of People	<b>Wire &amp; Cable as per IS 694:2010 1100V Grade</b>	<p>1. Single Core, Unsheathed copper conductor Cables ( FRLS/FRLSH) in Voltage Grade 1.1 kV (1.5-60 Sqmm) Industrial</p> <p>2. Single Core, Unsheathed copper conductor Cables (FRLS/FRLSH) in Voltage Grade 1.1 kV (1-16 Sqmm)</p> <p>3. Single Core, Unsheathed copper conductor Cables (FRLS &amp; FRLS-H) in Voltage Grade 1.1 kV (1.0-6.0 Sqmm) and multi core</p>	<p>IS 694:2010 CML-7300109204 Vdt:02.11.2024</p>			इस फर्म/कम्पनी के अनुमोदन की वैधता दिनांक 31.07.2026 तक अथवा भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) की वैधता में से, जो भी पूर्व हो, तक रहेगी।
			<b>Power/ Control Cables as per IS 1554 (Part-1):1988 &amp; IS 7098 (Part-1):1988 1100V Grade</b>	<p>1. Single Core Aluminium and Copper Conductor, XLPE Insulated, Unarmoured &amp; Armoured Cables- (4-630 Sqmm)</p> <p>2. Two &amp; Three Core Aluminium Conductor, XLPE Insulated, Unarmoured &amp; Armoured Cables- (4-630 Sqmm)</p> <p>3. Two &amp; Three Core Copper Conductor, XLPE Insulated, Unarmoured &amp; Armoured Cables- (4-400 Sqmm).</p> <p>4. 3.5 Core Aluminium and Copper Conductor, XLPE Insulated, Unarmoured &amp; Armoured Cables-25/16 to 630/240 Sqmm &amp; 25/16 to 400/185 Sqmm</p> <p>5. Four Core Aluminium and Copper Conductor, XLPE Insulated, Unarmoured &amp; Armoured Cables- 4-400 Sqmm and 4-300 Sqmm.</p> <p>6. Multi Core Copper Control Cables 650/1100 Volts of 1.5 and 2.5 Sqmm, XLPE Insulated, Unarmoured &amp; Armoured Cables- 2-61 Sqmm nominal size of Conductor.</p> <p>7. 1.1 kV Single, Two, Three, Three and Half, Four Core Aluminium Conductor, PVC Insulated Aluminium Wire , Strip Armoured/Unarmoured &amp; PVC Sheathed Cables-4 to 630 Sqmm.</p> <p>8. 1.1 kV Annealed High Conductivity Solid Copper Conductor 1.5 &amp; 2.5 Sq mm PVC Insulated, Inner Sheathed Armoured/Unarmoured PVC Sheathed Control Cables.</p>	<p>ISO 9001:2015 Vdt: 26.02.2026</p> <p>ISO 14001:2015 Vdt: 26.02.2026</p> <p>Certificate of Compliance-QVA-ORPL-22-2613984 Vdt: 25.07.2025</p> <p>IS 7098:Part 1:1988 CML-7200234542 Vdt: 22.06.2025</p> <p>IS 1554:Part 1:1988 CML-7300128309 Vdt: 09.01.2025</p>			

  
(धर्मन्द्र सिंह)

(संयोजक एवं प्रस्तुतकर्ता)  
अधिशाली अभियन्ता  
लकनीकी कोष्ठ-15  
लोगनि०वि०, लखनऊ



(एम०सी० आर्या)  
(सदस्य)  
अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत यंत्रिक खण्ड  
लोगनि०वि०, कानपुर



(पारितोष सिंह)  
(सदस्य)  
कार्य अधीक्षक  
अ.वि.नि.ई.(वि०/यौ०)  
लोगनि०वि०, लखनऊ



(डी० डी० सिंह)  
(सदस्य)  
अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत अनु० खण्ड-2  
लोगनि०वि०, लखनऊ



(शिवशंकर सिंह)  
(सदस्य)  
अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत अनु० खण्ड-1  
लोगनि०वि०, लखनऊ



(आर०एम० श्रीवास्तव)  
(अध्यक्ष)  
अधीक्षण अभियन्ता  
17वां (वि०/यौ०) वृत्त  
लोगनि०वि०, लखनऊ